

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директорка ЛФККіМ

Зоряна Рибина

2024 р.



АКТ

обстеження приміщень та інженерних комунікацій коледжу до початку 2024-2025 навчального року та опалювального сезону

Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії - Терлецького О.М. та членів комісії - Цісара М.М., Дедьо О.М., Гуняка А.В., провели обстеження приміщень та інженерних комунікацій коледжу і встановила:

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання водине зафіксовано.

2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, буфет, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.

4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

5. Обладнання і споруди в спортивній залі, залах хореографії надійно закріплені.

6. Тепломережа відремонтована, випробувана на протікання, в котельні є відповідальна особа за газове господарство, проводяться передзапускові регламентні роботи котельні, проведено перевірку працездатності автоматики безпеки, а також регулярно проводиться технічне обслуговування модулів нагріву МН-100 ЕКО фахівцями ТзОВ «Західінтерм». Котельня забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.



Висновок комісії:

Коледж готовий до роботи.

Підписи:

Голова комісії:

Члени комісії:

 Терлецький О.М.
 Цісар М.М.
 Дедьо О.М.
 Гуняк А.В.